

**DECYZJA
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH**

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 1, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 82 oraz art. 85 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021.247 t.j.), a także §3 ust. 1 pkt 54, lit.a Rozporządzenia Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U z 2019r. poz. 1839), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021.735.t.j) – po rozpatrzeniu wniosku PCWO ENERGY PROJEKT SP.Z O.O. i po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko,

**Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród
ustala środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia:**

„Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 114 w miejscowości Wilczkowo, gmina Wyszogród – Wilczkowo A” i jednocześnie określa;

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie polega na: *„Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 114 w miejscowości Wilczkowo, gmina Wyszogród – Wilczkowo A”.*

II. Na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

- 1). Na etapie realizacji prace budowlane oraz transport materiałów budowlanych prowadzić w godzinach od 6.00 do 22.00;
- 2). Na etapie realizacji inwestycji korzystać z terenu w sposób oszczędny i zapewniający ochronę środowiska gruntowo – wodnego;
- 3). Prace realizacyjne wykonywać przy użyciu sprzętu sprawnego technicznie, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, który zapewni zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego przed wyciekami płynów technicznych i paliw;
- 4). Na etapie realizacji i eksploatacji teren przedmiotowego przedsięwzięcia wyposażyć w środki (sorbenty) do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych; w przypadku ich awaryjnego wycieku zanieczyszczenie niezwłocznie usunąć, a zużyte środki do neutralizacji substancji ropopochodnych przekazać uprawnionym odbiorcom;
- 5). wszelkie prace związane m.in. z wymianą olejów w użytkowanym sprzęcie budowlanym oraz tankowaniem pojazdów prowadzić na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed potencjalnym zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi;
- 6). Zaplecze budowy wyposażyć w szczelne, bezodpływowe zbiorniki przewoźnych toalet. Ww. zbiorniki systematycznie opróżniać (nie można dopuścić do ich przepełnienia), a zgromadzone w ich obrębie ścieki wywozić do oczyszczalni ścieków;

7). Powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia odpady inne niż niebezpieczne magazynować selektywnie w wyznaczonym miejscu, w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, zabezpieczający przed pyleniem, rozwiewaniem odpadów oraz zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego. Ww. odpady przekazywać uprawnionym odbiorcom do przetwarzania;

8). Bezpośrednio przed podjęciem prac związanych z realizacją inwestycji należy dokonać kontroli terenu pod kątem występowania gatunków objętych ochroną i ich siedlisk oraz analizy przepisów z zakresu ochrony gatunkowej. Kontrolę należy prowadzić pod nadzorem przyrodniczym specjalisty lub specjalistów posiadających wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych. W przypadku identyfikacji gatunku podlegającego ochronie należy dokonać analizy przepisów oraz uzyskać decyzję zwalniającą z zakazów obowiązujących w stosunku do ww. form ochrony przyrody;

9). Bezpośrednio przed rozpoczęciem robót oraz w trakcie prowadzenia prac budowlanych prowadzić kontrolę terenu na obecność zwierząt, gdy zaistnieje taka konieczność należy umożliwić im ucieczkę z terenu budowy, a w przypadku braku możliwości ucieczki, zwierzęta należy przenieść do odpowiednich siedlisk poza rejon objęty inwestycją;

10). Podczas prowadzenia prac należy zabezpieczyć wykopy w sposób uniemożliwiający wpadanie do nich zwierząt;

11). Roślinność pomiędzy rzędami paneli należy wykaszać po 1 sierpnia i prowadzić je od środka farmy w kierunku zewnętrznym;

12). Należy pozostawić prześwit wielkości minimum 10 cm pomiędzy ogrodzeniem a powierzchnią gruntu;

13). Do ewentualnego obsiewu terenu należy użyć wyłącznie rodzimych gatunków roślin;

14). Na panelach fotowoltaicznych należy zastosować powłoki antyrefleksyjne, szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw;

15). Prace związane z realizacją przedsięwzięcia prowadzić w sposób niezagrażający środowisku gruntowo-wodnemu m.in. poprzez użycie sprzętu będącego w dobrym stanie technicznym, odpowiednią organizację prac budowlanych, magazynowanie materiałów i surowców niezbędnych do prowadzenia robót w sposób bezpieczny dla środowiska wodno-gruntowego;

16). Teren inwestycji wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw;

17).w sytuacjach awaryjnych, takich jak, np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego rekultywacji;

18). W przypadku kolizji z urządzeniami melioracyjnymi występującymi poza ewidencją PGW Wody Polskie, należy uzgodnić warunki przebudowy z właścicielem gruntu lub sąsiadującym użytkownikiem terenu;

19).na etapie realizacji ścieki bytowe odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych, zbiorniki systematycznie opróżniać przez uprawnione podmioty;

20). Czyszczenie paneli fotowoltaicznych wykonywać z użyciem wody, bez chemicznych środków czyszczących;

21. niezanieczyszczone wody opadowe i roztopowe odprowadzać do grunty; odprowadzanie ww. wód prowadzić w sposób nie powodujący zalewanie terenów sąsiednich oraz nie zmieniając stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku i natężenia odpływu ww. wód znajdujących się na gruncie;

22). Prace ziemne związane z montażem paneli fotowoltaicznych (wbijaniem profili w grunt) oraz układaniem okablowania prowadzić bez konieczności prowadzenia prac odwodnieniowych;

23). Zastosować transformator suchy; w przypadku zastosowania transformatorów olejowych należy zastosować szczelne misy olejowe będące w stanie zmagazynować 105% oleju oraz wody z akcji gaśniczej, wykonane z takich materiałów aby ciecz izolacyjna lub olej nie przedostał się do środowiska gruntowo-wodnego;

24). Odpady magazynować w sposób selektywny w wyznaczonych miejscach tymczasowego gromadzenia odpadów, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie w zakresie gospodarowania odpadami;

III. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś (w projekcie budowlanym) należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska;

1) transformator zlokalizować w obrębie kontenerowej stacji transformatorowej;

IV. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś,

Charakterystyka przedsięwzięcia – załącznik do niniejszej decyzji

Decyzja niniejsza wygasa po upływie sześciu lat od daty kiedy stała się ostateczna.

Uzasadnienie

W dniu 23.09.2020r do Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród wpłynął wniosek PCWO ENERGY PROJEKT SP.Z O.O. , o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: pn; „Budowę farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 114 w miejscowości Wilczkowo, gmina Wyszogród- Wilczkowo A”. Do wniosku zgodnie z art. 74 ust 1. Ustawy z dnia października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz.247.t.j.) dołączono:

1. Kartę informacyjną przedsięwzięcia;

2. Poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującą przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującą obszar, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

Kwalifikacji przedsięwzięcia dokonano na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r. poz. 1839) zgodnie z §3 ust. 1 pkt 52, lit.b tego rozporządzenia przedmiotowa inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w art. 59 ust.1 pkt 2 ustawy OOS, dla których zgodnie z art. 63 ust.1 ustawy OOS obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach .

Zgodnie z art. 73 ust.1, art., 74 ust3, art.75 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz w związku z art.49 i art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks postępowania administracyjnego, w dniu 30.09.2020r Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród pismem UGiM.6220.2.2020, poinformował strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach poprzez:

- zawiadomienie stron postępowania

oraz

- wywieszenie zawiadomienia na tablicy ogłoszeń oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania umieszczono ponadto Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród.

Stosownie do przepisu art. 10§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r- Kodeks Postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021. Poz.247 t.j.), organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić czynny udział stronom w każdym stadium postępowania. Liczba stron w niniejszym postępowaniu przekracza 10 w związku z powyższym zawiadomienia stron o wszystkich czynnościach i wydanych orzeczeniach w sprawie, organ prowadzący postępowanie dokonuje poprzez wywieszenie zawiadomienia na tablicy ogłoszeń oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. Zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania przekazano do zainteresowanych w dniu 30.09.2020r

Zgodnie z art. 64 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w dniu 03.08.2020r Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród zwrócił się o opinię w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie(pismo znak: UGiM.6220.2.1.2020),

- Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie (pismo znak: UGiM.6220.2.2.2020).

- Państwowego Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Warszawie Zarząd Zlewni we Włocławku (pismo znak:UGiM.6220.2.3.2020)..

W dniu 14.10.2020r /wpłynęło 19.10.2020r/Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie wydał opinię sanitarną (znak: ZS.7040.521.2020.PK), w której stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W dniu 22.10.2020r. /wpłynęło 29.10.2020r/Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku wydał opinię (znak; WA.ZZŚ.7.435.1.307.2020.JB), w której stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wyraził opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdził w opinii znak: WOOŚ-I.4220.1402.2020.JC, w której to nałożył warunki dotyczące zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród, po analizie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, a w szczególności wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia podzielił ustalenia organów opiniujących co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej Inwestycji w związku z czym wydał postanowienie z dnia 16.11.2020 r., (znak: UGiM.6220.2.4.2020) o konieczności

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej Inwestycji oraz o zakresie raportu o oddziaływaniu na środowisko – obowiązek opracowania raportu w pełnym zakresie zgodnie z art. 66 ustawy OOS, ze szczególnym uwzględnieniem elementów wskazanych w sentencji postanowienia.

Do czasu przedłożenia przez PCWO ENERGY PROJEKT SP. Z O.O. raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko organ prowadzący, zgodnie z brzmieniem art. 69 ust 4 ustawy OOS postanowieniem z dnia 16.11.2020 r., znak: UGiM.6220.2.5.2020 zawiesił postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W dniu 19.04.2021 r., Inwestor złożył wymagany raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia (dalej zwany również jako „Raport”). W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie wydał postanowienie z dnia 20.04.2021r., znak: UGiM.6220.2.7.2020.2021 o podjęciu zawieszono postępowania.

Raport został przygotowany przez mgr. Jakuba Grudzinskiego, inż. Klaudia Momot, mgr. Dominika Pocheć, inż. Aleksandra Staniec.

Stosownie do wymogów art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy OOS Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród pismem z dnia 20.04.2021, znak: UGiM.6220.2.11.2020.2021 zwrócił się z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia do Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego w Warszawie , przekazując raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowej inwestycji oraz pismem dnia 20.04.2021r, znak; UGiM.6220.2.10.2020.2021 zwrócił się z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie przekazując raport o oddziaływania na środowisko;

Obwieszczeniem z dnia 20.04.2021 r., znak: UGiM.6220.2.9.2020.2021 organ prowadzący postępowanie zawiadomił strony o wpłynięciu raportu o oddziaływaniu na środowisko, o podjęciu zawieszono postępowania oraz o wystąpieniu do organów: uzgadniającego (Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie) i opiniującego (Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie).

W postępowaniu zapewniono także możliwość udziału społeczeństwa umożliwiając dostęp do dokumentacji przedmiotowego postępowania przez 30 dni z możliwością wnoszenia uwag i wniosków przez społeczeństwo. Obwieszczeniem z dnia 20.04.2021 r., znak: UGiM.6220.2.9.2020.2021, organ prowadzący postępowanie podał do publicznej wiadomości i poinformował społeczeństwo o wpłynięciu Raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz wystąpieniu do organów opiniujących i uzgadniających informując jednocześnie o możliwości zapoznania się aktami sprawy w tym z przedmiotowym Raportem i o możliwości składania uwag i wniosków. Podano termin i miejsce gdzie można zapoznać się z dokumentacją oraz poinformowano o możliwości składania uwag i wniosków w wyznaczonym terminie.

W dniu 19.05.2021 roku do Urzędu wpłynęło wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak; WOOŚ-I.4221.91.2021.JC o uzupełnienie dokumentacji.

W dniu 20.05.2021 roku Urząd Gminy i Miasta Wyszogród przesłał do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska odpowiedź na wezwanie znak; WOOŚ-I.4221.91.2021.JC.

W dniu 21.05.2021r (data wpływu do Urzędu 28.05.2021r) Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wydał opinie sanitarną pozytywną w przedmiotowej sprawie.

Organ uzgadniający – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem z dnia 30.06.2021r (data wpływu do Urzędu 01.07.2021r) znak:WOOŚ-I.4221.91.2021.JC.2 wezwał Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród do uzupełnienia przekazanego raportu oddziaływania na środowisko (przekazane do PCWO ENERGY PROJEKT SP.ZO.O. pismem z dnia 07.07.2021r znak:UGiM.6220.2.10.2020.2021). Według organu uzgadniającego, raport wymagał uzupełnienia m.in. o następujące elementy: *:Należy przedstawić ilość i szczegółowy sposób postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. W raporcie oś podano ilości odpadów powstających na etapie likwidacji inwestycji oraz ogólne informacje dotyczące magazynowania odpadów. W związku z powyższym, doprecyzowania wymaga sposób zabezpieczenia odpadów przed warunkami atmosferycznymi, dostępem zwierząt i osób postronnych, zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem odciekami, rozwiewaniem frakcji lekkich odpadów etc., uwzględniając każdorazowo charakter danego odpadu."*

W odpowiedzi na powyższe wezwanie Inwestor złożył odpowiednie wyjaśnienia i uzupełnienie, które wpłynęło w dniu 12.07.2021r do UGiM Wyszogród (uzupełnienie do raportu o oddziaływaniu na środowisko), które stanowi integralną część raportu oddziaływania na środowisko. Dnia 13.07.2021r – Uzupełnienie do raportu o oddziaływania na środowisko zostało przekazane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz do Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego w Warszawie.

O złożeniu przez Inwestora uzupełnienia do Raportu oraz o ponownym wystąpieniu w związku z tym do organu uzgadniającego –Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i opiniującego – Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego w Warszawie oraz o uzyskanych od tych organów uzgodnieniach i opiniach , organ prowadzący poinformował obwieszczeniami z dnia 19.08.2021r (znak: UGiM.6220.2.12.2020.2021). Obwieszczenie zostały wywieszono na tablicy ogłoszeń sołectwa Wilczkowo, UGiM Wyszogród jak również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej UGiM Wyszogród.

W dniu 02.08.2021r do tutejszego Urzędu wpłynęło pismo z Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Płocku znak: ZS.7040.233.2021.PK informujące, iż przesłane uzupełnienie nie ma wpływu na stanowisko tutejszego organu w sprawie, wyrażone opinią sanitarną z dnia 21 maja 2021r., znak: ZS.7040.233.2021.

W dniu 13.08.2021r wpłynęło do tutejszego Organu postanowienie znak: WOOŚ-I.4221.91.2021.JC.3 z dnia 12.08.2021r Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska uzgadniająca realizację przedmiotowego przedsięwzięcia – wszystkie uwagi uwzględniono w niniejszej decyzji.

Zawiadomienie o zebranych materiale zostało skutecznie dokonane obwieszczeniem znak; UGiM.6220.2.13.2020.2021 z dnia 30.09.2021r.

Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 52 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839). Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko został stwierdzony postanowieniem Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród znak: UGiM.6220.2.4.2020 z dnia 16 listopada 2020r.

Treść niniejszej decyzji przygotowania została w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy w sprawie oraz wiedzę własną organu.

Przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust.1 pkt.2 ustawy o oś oraz w § 3 ust.1 pkt 54 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r.poz.1839).

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie farmy fotowoltaicznej „Wilczkowo A”, zlokalizowanej na północy części działki o nr.ewid. 114 w miejscowości Wilczkowo, gmina Wyszogród. Z raportu o oś wynika, że powierzchnia wynosi 6,44ha, natomiast łączna powierzchnia terenu zajęta przez obiekty budowlane oraz pozostała powierzchnia przeznaczona do przekształcenia, w tym tymczasowego, w celu realizacji przedsięwzięcia wynosić będzie do 1,37ha. Wnioskowana farma fotowoltaiczna usytuowana zostanie na gruntach o niskich klasach bonitacyjnych: RIVa, RIVb i RV. Na terenie działki inwestycyjnej znajduje się zabudowania, od których planowana farma będzie oddalona o około 150m. Z kolei najbliższe okoliczne zabudowania oddalone są o ponad 45m na wschód od ogrodzenia wnioskowanego przedsięwzięcia, przy czym panele będą umieszczone w odległości min. 50m od budynku mieszkalnego, a stacja transformatorowa zostanie umieszczona w odległości min.70m od najbliższej zabudowy. Z raportu o oś wynika, że w środkowej części ww. działki, planowana jest budowa drugiej farmy fotowoltaicznej (Wilczkowo B), która stanowić będzie obiekt o zbliżonych parametrach, całkowicie rozdzielny technologicznie.

W ramach inwestycji planowane jest wykonanie:

- montażu wbijanej, stalowej konstrukcji wsporczej na głębokość co najmniej 1,0m (równą głębokości przemarzania gruntu dla II strefy) lecz nie większą niż 2,0m;
- montażu paneli do wcześniej przygotowanych stalowych konstrukcji montażowych (stołów) w ilości do 4 tys. Sztu, o mocy z zakresu 250 Wp- 1000Wp;
- montażu inwerterów fotowoltaicznych pod stolami , w ilości dobranej do końcowej wielkości instalacji, lecz nie większej niż o łącznej mocy nominalnej do 1,0MW;
- posadowienia 1 prefabrykowanej stacji kontenerowej wraz z transformatorem na wcześniej wykonanym podłożu gruntowym, wraz z wyposażeniem;
- montażu pośrednich rozdzielnic prądu zmiennego niskiego napięcia (RPVAC) w okolicach stołów;
- okablowania stałoprądowego (w stolach) oraz zmiennoprądowego niskiego i średniego napięcia w trasach kablowych podziemnych;
- instalacji ogromowej, przepięciowej oraz uziemiającej;
- przyłącza elektroenergetycznego do linii średniego napięcia;
- ogrodzenia, oświetlenia oraz monitoringu;
- dodatkowego oprzyrządowania technicznego;

- utwardzonej komunikacji wewnętrznej, placu manewrowego oraz zjazdu z drogi lokalnej;

Inwestycja położona jest w granicach Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Na obszarze Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 Uchwały nr 148/20 sejmiku Województwa mazowieckiego z dnia 20 listopada 2020r. w sprawie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego krajobrazu położonego na terenie powiatów płońskiego, plockiego i sochaczewskiego i miasta Płock (Dz.Urz.Woj.Maz. z 2020., poz.11679), zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Jednak zgodnie z art. 24 ust.3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021r.poz.1098), zakaz nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania wykazała brak znacząco negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu.

Najbliżej położone obszary Natura 2000, obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Kampinoska Dolina Wisły PLH140029 oraz obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Środkowej Wisły PLB140004, znajdują się w odległości około 1,5km od planowanej inwestycji. Przedmiotowa inwestycja nie jest związana z wycinką drzew i krzewów, jak i ingerencją w obiekty hydrograficzne (rzeki, zbiorniki wodne, oczka wodne, jeziora, rowy, kanały itd.), stanowiące siedliska występowania zróżnicowania pod kątem różnorodności biologicznej zarówno roślin jak i zwierząt. Ponadto zaznaczyć należy, iż analizowana roślinność, ze względu na wysoce antropogeniczne zagospodarowanie terenu, nie stanowi siedliska cennego pod względem przyrodniczym. W bezpośrednim sąsiedztwie analizowanego przedsięwzięcia nie występują miejsca bytowania dużych i średnich gatunków ssaków. Spośród gatunków ptaków spotkać można tu m.in. skowronka, świergotka drzewnego, trznadla, potrzeszca. Mając powyższe na uwadze należy wskazać, że przedmiotowy teren nie wykazuje cech siedlisk naturalnych i półnaturalnych mogących stanowić chronione siedliska przyrodnicze i siedliska gatunków objętych dyrektywami- ptasią i siedliskową. Realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony i integralność ww. obszarów Natura 2000, a tym samym na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Realizacja inwestycji nie przyczyni się również do zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu, do zwiększenia wrażliwości elementów środowiska przyrodniczego na ewentualne zmiany klimatyczne obszaru oraz nie wpłynie znacząco negatywnie na siedliska łąkowe.

W sentencji niniejszej decyzji określono warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich. Z uwagi na lokalizację inwestycji na terenach rolnych nałożono warunek nr 8. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. poz.2183, ze zm.), w stosunku do dziko występujących zwierząt objętych ochroną, obowiązuje szereg zakazów. Regionalny dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie lub Generalny dyrektor Ochrony Środowiska mogą wydać decyzję zezwalającą na czynności podlegające zakazom, w trybie i na zasadach określonych ww. ustawą. W przypadku gatunków objętych ochroną ścisłą, gatunków ptaków oraz gatunków wymienionych w załączniku IV dyrektywy rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory muszą być spełnione konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego, w tym wymogi o charakterze społecznym lub gospodarczym lub wymogi związane z korzystnymi skutkami o podstawowym znaczeniu dla środowiska. Wnikliwa analiza możliwości realizacji planowanych działań w kontekście przepisów dotyczących ochrony gatunkowej i możliwości uzyskania derogacji leży w gestii Inwestora. Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 131 pkt 14 ww. ustawy, kto bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom narusza zakazy w stosunku do roślin, zwierząt lub grzybów objętych ochroną gatunkową podlega karze aresztu lub grzywny.

W celu ochrony zwierząt wskazano konieczność zastosowania odpowiednich zabezpieczeń wykopów powstałych podczas realizacji inwestycji. W celu ograniczenia śmiertelności zwierząt mogących występować na terenie inwestycji, nakazano umożliwić zwierzętom ucieczkę z terenu robót, a w razie konieczności ich przeniesienia w dogodne siedliska. Powyższe warunki ograniczą również śmiertelność zwierząt na etapie eksploatacji przedsięwzięcia. Sposób montażu siatki ogrodzeniowej ma na celu umożliwienie swobodnego przemieszczania się przez teren farmy drobnych zwierząt. Użycie do obsiewu roślin rodzimych gatunków zapobieganie niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się gatunków obcych i inwazyjnych. Zastosowanie modułów fotowoltaicznych o powierzchni antyrefleksyjnej zapobieganie niepożądanemu efektowi odbicia światła od powierzchni paneli, czyli tzw. olśnieniu (dotyczy ornitofauny).

Na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia wystąpi emisja hałasu i substancji do powietrza spowodowana eksploatacją sprzętu budowlanego i środków transportu. Ze względu na krótki okres inwestycyjny emisja hałasu w czasie realizacji przedsięwzięcia nie wpłynie na znaczące zwiększenie poziomu hałasu poza terenem, na którym realizowana będzie inwestycja. Ponadto, ze względu na krótki okres realizacji przedsięwzięcia i zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń nie wpłynie ona na znaczące zwiększenie poziomu zanieczyszczeń powietrza poza bezpośrednim rejonem prowadzonych prac.

Etap realizacji przedsięwzięcia Związany będzie z prowadzeniem prac ziemnych w celu przygotowania konstrukcji pod panele fotowoltaiczne oraz tras kablowych. Prace prowadzone będą z użyciem sprzętu sprawnego technicznie, którego stan będzie na bieżąco kontrolowany, zaś zaplecze budowy wyposażone będzie w środki do neutralizacji ewentualnych wycieków.

W sentencji niniejszej decyzji wskazano sposób postępowania z odpadami powstającymi na etapie realizacji planowanej inwestycji, mający na celu zabezpieczenie środowiska przed oddziaływaniem związanym z magazynowaniem odpadów.

Z uzupełnieniem raportu ooś wynika, że na etapie eksploatacji nie przewiduje się gromadzenia odpadów na terenie planowanej inwestycji, a wszystkie rodzaje odpadów powstających na etapie użytkowania przedsięwzięcia zostaną przekazywane bezpośrednio uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie gospodarowania odpadami.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia gospodarka wodno-ściekowa prowadzona będzie zgodnie z przepisami prawa, w sposób ograniczający i zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniami.

Na etapie eksploatacji planowana inwestycja nie będzie źródłem zorganizowanej emisji substancji do powietrza, natomiast źródłami emisji niezorganizowane będą pojazdy poruszające się po terenie przedmiotowego przedsięwzięcia. Z przedłożonej dokumentacji wynika, że funkcjonowanie ww. przedsięwzięcia nie wpłynie znacząco na stan jakości powietrza w regionie, a dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu będą dotrzymane.

Ze względu na skalę i charakter planowanej inwestycji nie przewiduje się jej istotnego wpływu na klimat.

W czasie eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia głównym źródłem hałasu na terenie inwestycji będzie stacja transformatorowa i falowniki. Przeprowadzona w raporcie ooś analiza oddziaływania w zakresie emisji hałasu wykazała, że eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że na terenie planowanego przedsięwzięcia i w jego otoczeniu nie występują zabytki chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Ze względu na charakter planowanego przedsięwzięcia, a także jego lokalizację nie stwierdzono możliwości wystąpienia transgranicznego oddziaływania.

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród prowadząc postępowanie nie stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust.1 ustawy ooś, biorąc pod uwagę w szczególności następujące okoliczności;

1). Posiadane na etapie wydawania postanowienia dane na temat planowanego przedsięwzięcia i elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko pozwalają wystarczająco ocenić jego oddziaływania na środowisko i ustalić warunki jego realizacji;

2). Ze względu na rodzaj i charakterystykę planowanego przedsięwzięcia oraz powiązania z innymi przedsięwzięciami nie stwierdzono obecnie możliwości ponadnormatywnego kumulowania się oddziaływań tego przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami zlokalizowanymi poza terenem należącym do Inwestora;

3). Nie stwierdzono możliwości negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk, lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie nie będzie w sposób znaczący negatywnie oddziaływać na środo

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021.735.t.j) od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród w terminie 14-tu dni od daty jej doręczenia.

2. Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021.735.t.j) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może w formie oświadczenia, zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

3. Jednocześnie informuję iż w myśl art. 130 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021.735.t.j) decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Załączniki:

1.Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia



Z up. Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród
SEKRETARZ
Gminy i Miasta Wyszogród
Wioletta Dobrowolska

Otrzymują;

1. PCWO Energy Projekt Sp.z o.o. ;
2. A/a;

Do wiadomości;

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie;
- Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Warszawie;
- Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie ;

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informuję, iż:

1. Pana/ Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z ustawy (ustawa z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*)

2. Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy i Miasta Wyszogród z siedzibą przy ul. Rębowskiej 37, 09-450 Wyszogród, reprezentowany przez Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród. Kontakt z administratorem możliwy jest w godzinach pracy Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród pod nr telefonu (24) 267 26 00 lub na adres e-mail: ugim@wyszogrod.pl

3. Informujemy, że Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować drogą mailową na adres: iod@wyszogrod.pl lub pisemnie na adres: Urząd Gminy i Miasta Wyszogród ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród.

4. Dane osobowe po zakończeniu realizacji celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych dla dobra publicznego i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przepisów prawa.

5. Udostępnianie danych osobowych odbywa się wyłącznie uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa, lub zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.

6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania.

7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Administratora, inspektora ochrony danych osobowych lub organu nadzorczego, którym jest Prezes

Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO

Charakterystyka przedsięwzięcia pn.;

„Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 114 w miejscowości Wilczkowo, gmina Wyszogród – Wilczkowo A”.

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie farmy fotowoltaicznej „Wilczkowo A”, zlokalizowanej na północy części działki o nr.ewid. 114 w miejscowości Wilczkowo, gmina Wyszogród. Z raportu ooś wynika, że powierzchnia wynosi 6,44ha, natomiast łączna powierzchnia terenu zajęta przez obiekty budowlane oraz pozostała powierzchnia przeznaczona do przekształcenia, w tym tymczasowego, w celu realizacji przedsięwzięcia wynosić będzie do 1,37ha. Wnioskowana farma fotowoltaiczna usytuowana zostanie na gruntach o niskich klasach bonitacyjnych: RIVa, RIVb i RV. Na terenie działki inwestycyjnej znajduje się zabudowania, od których planowana farma będzie oddalona o około 150m. Z kolei najbliższe okoliczne zabudowania oddalone są o ponad 45m na wschód od ogrodzenia wnioskowanego przedsięwzięcia, przy czym panele będą umieszczone w odległości min. 50m od budynku mieszkalnego, a stacja transformatorowa zostanie umieszczona w odległości min. 70m od najbliższej zabudowy. Z raportu ooś wynika, że w środkowej części ww. działki, planowana jest budowa drugiej farmy fotowoltaicznej (Wilczkowo B), która stanowić będzie obiekt o zbliżonych parametrach, całkowicie rozdzielny technologicznie.

W ramach inwestycji planowane jest wykonanie:

- montażu wbijanej, stalowej konstrukcji wsporczej na głębokość co najmniej 1,0m (równą głębokości przemarzania gruntu dla II strefy) lecz nie większą niż 2,0m;
- montażu paneli do wcześniej przygotowanych stalowych konstrukcji montażowych (stołów) w ilości do 4 tys. Sztu, o mocy z zakresu 250 Wp- 1000Wp;
- montażu inwerterów fotowoltaicznych pod stolami , w ilości dobranej do końcowej wielkości instalacji, lecz nie większej niż o łącznej mocy nominalnej do 1,0MW;
- posadowienia 1 prefabrykowanej stacji kontenerowej wraz z transformatorem na wcześniej wykonanym podłożu gruntowym, wraz z wyposażeniem;
- montażu pośrednich rozdzielnic prądu zmiennego niskiego napięcia (RPVAC) w okolicach stołów;
- okablowania stałoprądowego (w stolach) oraz zmiennoprądowego niskiego i średniego napięcia w trasach kablowych podziemnych;
- instalacji ogromowej, przepięciowej oraz uziemiającej;
- przyłącza elektroenergetycznego do linii średniego napięcia;
- ogrodzenia, oświetlenia oraz monitoringu;
- dodatkowego oprzyrządowania technicznego;
- utwardzonej komunikacji wewnętrznej, placu manewrowego oraz zjazdu z drogi lokalnej;

Inwestycja położona jest w granicach Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Na obszarze Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 Uchwały nr 148/20 sejmiku Województwa mazowieckiego z dnia 20 listopada 2020r. w sprawie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego krajobrazu położonego na terenie powiatów płońskiego, płockiego i sochaczewskiego i miasta Płock (Dz.Urz.Woj.Maz. z 2020., poz.11679), zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Jednak zgodnie z art. 24 ust.3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021r.poz.1098), zakaz nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania wykazała brak znacząco negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu.

Z up. Bez. ... Gminy i Miasta Wyszogród
SEKRETARZ
Gminy i Miasta Wyszogród
Wioletta Jędrzejewska

