

Nr postępowania: IKR.271.22.2025

Wyszogród, dn. 28.08.2025 r.

**GMINA I MIASTO
WYSZOGRÓD**

ul. Rębowska 37
09-450 Wyszogród
NIP: 7743211407 REG: 611015508

WSZYSCY WYKONAWCY

Gmina i Miasto Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród udziela wyjaśnień na pytanie do prowadzonego postępowania w formie zaproszenia do składania ofert poniżej 130 000,00 tys. zł netto na wykonanie zadania pod nazwą: **Rozbudowa ciągów oświetleniowych na terenie Gminy i Miasta Wyszogród**

**Pytanie nr 1
(treść)**

1. Czy dopuszczalne jest zastosowanie słupów oświetleniowych z bezpieczeństwem biernym w klasie HE zamiast wskazanej klasy NE, a także czy możliwe jest zastosowanie tych słupów ze stałą stopą?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie słupów oświetleniowych z bezpieczeństwem biernym w klasie HE ze stałą stopą.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Gortat

