

Wyszogród, dn. 19.01.2012 r

UGiM.271.2.2012

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie Zamówienia
Wszyscy.

Dotyczy przetargu na: „Nabrzeże Wiślane w Wyszogrodzie”

Zamawiający informuję iż w dniu 18.01.2012 roku wpłynęło zapytanie do w/w przetargu o następującej treści:

„W związku z zamiarem złożenia oferty w przetargu nieograniczonym pn. Nabrzeże Wiślane w Wyszogrodzie” zwracamy się z zapytaniem dotyczącym montażu elementów widowni – siedzisk w technologii trwałej, odpornej na zniszczenia w stanach podwyższonej wody na rzece Wiśle, odpornej na uszkodzenia mechaniczne. Jeżeli technologia wykonania siedzisk będzie drewniana /rodzaj drewna dąb/ to prosimy o odpowiedź jakie są wymagania w zakresie grubości deski siedzisk i szerokości siedziska.”

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 18.01.2012 r, Gmina i Miasto Wyszogród, informuje, iż wymagana grubość siedziska w technologii drewnianej /drewno dębowo/ to minimum 4,00 cm zaś szerokość to minimum 8,00 cm.

Mariusz Bieniek
Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród