

WYSZOGRÓD, DNIA 26.02.2009

OFERENCI

Oczyszczalnia Ścieków w Wyszogrodzie-przetarg-odpowiedzi na zapytania oferentów.

W nawiązaniu do zapytania, przedstawiamy odpowiedzi w kolejności punktów otrzymanego pisma:

1. Przedmiotowym zamówieniem jest objęty ruszt napowietrzający jako element projektowanego układu napowietrzania, lecz mieszadeł nie objęto. W wycenie należy ująć zakup i montaż rusztu napowietrzającego, mieszadeł nie. Wymagane parametry hydrauliczne dmuchawy:

- wydajność $V=400 \text{ m}^3/\text{h}$
- spręż $p=500 \text{ mbar}$

Z poważaniem

Barbara Dominikiwicz

Dr inż. Kazimierz Piasek