



Urząd Gminy i Miasta Wyszogród
ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród

 www.wyszogrod.pl  ugim@wyszogrod.pl  (24) 267-26-00

GMINA I MIASTO
WYSZOGRÓD
Pieczęć Zamawiającego
ul. Rębowska 37
09-450 Wyszogród
NIP: 7743211407 REG: 611015508

Miejsce Wyszogród, data 23.02.2022 r.

Znak sprawy: IKR.271.6.2022

Odpowiedź na pytania do zaproszenia do składania ofert.

W dniu 22 lutego 2022 roku wpłynęły do Zamawiającego pytania dotyczące prowadzonego postępowania pod nr. IKR.271.6.2021 pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej stanowiącego własność Gminy i Miasta Wyszogród – posterunek Policji”

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi (informacji uzupełniających) :

- Ad. 1. W zakresie prac termomodernizacyjnych należy uwzględnić przemurowanie istniejących kominów ponad poziomem stropodachu.
- Ad. 2. Istniejące kraty należy zdemontować. Materiał z demontażu jest własnością wykonawcy. Zakres projektowanych robót nie przewiduje montażu nowych krat.
- Ad. 3. W ramach prowadzonych prac rozbiórkowych koszty związane z utylizacją materiałów ponosi wykonawca.
- Ad. 4. Istniejąca instalacja odgromowa jest w stanie technicznym dobrym. Instalację odgromową po termomodernizacji należy odtworzyć do stanu istniejącego.
- Ad. 5. Całość stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej podlega wymianie wg rysunku zestawienia stolarki. Parametry stolarki wg opisu i zestawienia stolarki.

Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu do składania ofert.

Z up. Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród
SEKRETARZ
Gminy i Miasta Wyszogród
Wioletta Dobrowolska

23.02.2022r
(data i podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)