

Wyszogród 02.02.2022r.

Zamawiający:

Gmina i Miasto Wyszogród

Ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród

Według rozdzielnika

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019.poz.2019 z poz. zm.)

Przebudowa targowiska miejsko-gminnego w miejscowości Wyszogród

Znak sprawy : IKR.271.1.2022

Identyfikator postępowania: **62b981fb-1ce3-46c9-817f-0324214a99a8**

Gmina i Miasto Wyszogród zgodnie z art.135 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień publicznych przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami :

1. Czy w zakres w/w zadania wchodzi wyburzenie starej portierni? Wykonawca ma ująć to w kosztorysie?

Odpowiedź : TAK. Należy ująć ten koszt w ofercie.

2. W przedmiarze widnieje poz. 9 podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr 12cm a na „rys 2.0 plac konstr” podbudowa z kruszywa łamanego 31,5/63 gr. 12cm. Jaka jest prawidłowa gradacja kruszywa dolnej warstwy podbudowy?

Odpowiedź : Prawidłowa gradacja to 31,5/63.

3. Czy Zamawiający dopuszcza płatności częściowe?

Odpowiedź : NIE. Zamawiający nie dopuszcza płatności częściowych. Stosowna informacja znajduje się w ogłoszeniu o zamówieniu.

4. Prosimy o potwierdzenie, że wynagrodzenie za przedmiot zadania jest ryczałtowe.

Odpowiedź : TAK. Potwierdzamy, że wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia będzie ryczałtowe.

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

/-/ Iwona Gortat

(podpisano elektronicznie)

Rozdzielnik :

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania.
2. Wykonawcy.
3. A/a.