

Wg rozdzielnika

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art.275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U..2019.poz.2019) :

Modernizacja targowiska miejsko-gminnego w miejscowości Wyszogród.

Znak sprawy: IKR.271.35.2021

Identyfikator postępowania: **8462de1f-e5fa-45d5-a841-651eb5e2c2d4**

Gmina i Miasto Wyszogród zgodnie z art. 135 ust 6 ustawy Prawa zamówień publicznych przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami :

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę tworzywowych studzienek deszczowych na studzienki betonowe wykonane z betonu klasy C35/45, nasiąkliwość do 5 %, klasie ekspozycji XA1, wodoszczelności W10 i mrozoodporności F150 ?

Odpowiedź :

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę , wykonanie zgodne z projektem.

2. Prosimy o zamieszczenie profilu kanalizacji sanitarnej od zbiornika bezodpływowego (szamba) do odpływu z kontenerów socjalnych. Prosimy o wskazanie miejsca z kontenerów sanitarnych do szamba.

Odpowiedź:

W ocenie Zamawiającego na tym etapie profil jest zbędny i nie możliwy do dokładnego określenia gdyż jest uzależniony od wyjścia instalacji sanitarnej wewnętrznej kontenera. Ponadto kontenery są zlokalizowane na wyniesionym o 20 do 50 cm fundamencie, połączenie kontenera i zbiornika uzależnione jest więc od tych modułów. Lokalizacja zbiornika wg pzt.

3. Prosimy o przedstawienie sposobu odprowadzenia wody z zadaszenia kontenerów sanitarnych (powierzchniowo, drenażami , włączenie do projektowanej kanalizacji deszczowej).

Odpowiedź:

Odprowadzenie wód powierzchniowo na teren przyległy, szczegóły w rysunkach urbanistycznych.

4. Prosimy o wskazanie rozwiązania technicznego podłączenia kontenerów do instalacji wodociągowej.

Odpowiedź:

Przyłącze wodociągowe istniejące, zakończone w chwili obecnej zaworem kranowym, usytuowane przy zachodniej stronie istniejącej płyty na której po jej przebudowie (modernizacji) będą zlokalizowane kontenery sanitarne.

5. Prosimy o wyjaśnienie czy portiernia i kontenery sanitarne mają być wyposażone w instalację elektryczną, a jeśli to wskazanie sposobu ich podłączenia.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby kontenery były wyposażone w instalację wewnętrzną. Przyłącze do portierni istniejące . Od portierni do kontenerów sanitarnych Zamawiający wymaga wykonania instalacji wewnętrznej ziemnej.

6. Prosimy o zamieszczenie projektu lub przedstawienie rozwiązania technicznego wykonania zadaszeń nad stoiskami handlowymi (ZI, ZII, ZIII).

Odpowiedź :

Zamawiający nie przewiduje na tym etapie modernizacji wykonania zadaszeń. Projekt urbanistyczny zamieszczony do SWZ jest zamieszczony w całości, jednak w przedmiarze robót nie ma pozycji związanych z wykonaniem zadaszeń.

Z up. Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród
SEKRETARZ
Gminy i Miasta Wyszogród
Wioletta Bwarowska

Rozdzielnik:

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania.
2. A/a
3. Wykonawca.