


PRZEKRÓJ WYKOPU - SCHEMAT

STAROSTWO POWIATOWE W PŁOCKU
Wydział
Architektury i Budownictwa
ul. Bielska 59, 09-400 Płock



UWAGA

1. Podczas wykonywania robót zaleca się minimalne szerokości wykopu:

- podstawowa (na odcinkach prostych) - $dn+0,2$ m
- w miejscach montażu (dół montażowy) - $dn+0,4$ m
- na łukach - $dn+0,6$ m

gdzie "dn" oznacza średnicę rury gazowej

2. Dno wykopu należy dokładnie oczyścić z kamieni, korzeni i podobnych części stałych oraz wyrównać
3. Należy wykonać podsypkę min. 0,05 m

Jednostka projektowa MAPERIS Piotr Brzeziński ul. Królewiecka 25 lok. 20 tel. 24 307 05 97 09-402 Płock e-mail: biuro@maperis.pl			
Nazwa obiektu / inwestycja Instalacja zbiornikowa na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności 2700 dm ³ , instalacja gazowa wewnętrzna gazu płynnego oraz instalacja centralnego ogrzewania dla budynków użyteczności publicznej		Nr umowy - Nr zadania 2021.17_DT	
Adres obiektu ul. Rębowska 37A, 09-450 Wyszogród; jedn. ew. 141915_4 Wyszogród obręb ew. nr 0001 Wyszogród; dz. nr 952/4, 952/6, 952/7, 952/8		Branża sanitarna Stadium projekt budowlany	
Rysunek Przekrój wykopu		Data 8. 07. 2021	
Projektant mgr inż. Piotr Brzeziński	Nr uprawnień/Specialność MAZ/0081/PWOS/13 instalacyjna sanitarna	Podpis 	Skala schemat
			Nr rysunku IS.04